



UWAGA:

- wodomierz należy zbudować w pomieszczeniu posiadającym kratkę ścieloną
- przed wodomierzem należy zastosować zastawkę grzewane elektrooporowo
- przed przysięgnięciem do robót należy wykonać przekopy, kontrole celem określenia lokalizacji, głębokości posadowienia oraz parametrów technicznych istniejącego uziopięcia podziemnego
- pod ul. Stroną prace należy wykonać miejscą bezwykopową

SAT-INSTAL Adam Zacharzewski			
INWESTOR:		MAGNA:	
"Sądnia kmi Olszki" Sp. z o.o.		Plan sytuacyjny wraz z dokumentacją techniczną przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku szpitala zlokalizowanego w miejscowości przy ul. Powstańców, dz. nr 1/2	
ul. Hosiowa 16			
43-430 Wozów			
TĘŚĆ RYSUNKU: PROJEKT PODZIEMNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
SKALA:	NR RYSUNKU:	DATA:	
1:100/1:500	04	PAŹDZIERNIK 2025	
PROJEKTANT:		PODPIS:	
ADAM ZACHARZEWSKI			
upr. nr SAK/038/PMS/21			